

Projekt branży sanitarnej - wodociąg

Pkt. 1

Jest::

„Za punktem Ł21 zamontować zespół odpowietrzająco-napowietrzający DN80 produkcji AVK lub Hawle (lub inne o niezgorszych parametrach).

Powinno być:

Za punktem Ł21 zamontować zespół odpowietrzająco-napowietrzający DN80 wkopywany do ziemi bez budowy komór do armatury. Materiały konstrukcyjne zaworu – POM i brąz, które gwarantują całkowitą odporność na korozję. Maksymalna wydajność odpowietrzania 3,2m³/min.

Pkt. 2

Jest:

„Zasuwy wyposażone w obudowy teleskopowe ze skrzynką uliczną sztywną z uniwersalną płytą podkładową do skrzynek ulicznych Nr 3481. „

Powinno być:

Zasuwy wyposażone w obudowy teleskopowe ze skrzynką uliczną sztywną z uniwersalną płytą podkładową do skrzynek ulicznych.

Pkt. 3

Jest::

„Zaopatrzenie w wodę dla celów p. poż. za pośrednictwem hydrantu DN 80mm nadziemnego produkcji Hawle.”

Powinno być:

Zaopatrzenie w wodę dla celów p. poż. za pośrednictwem nadziemnego hydrantu DN 80mm.

Projekt branży sanitarnej – gazociąg

Pkt. 1

Jest:

Rury AROT

Powinno być:

Dwudzielne rury osłonowe.

Jest:

typu Raychem lub innej

Powinno być:

- (wykreślone)