

Piotrków Trybunalski, 2012.03.27.

Wyjaśnienie do SIWZ – dotyczy zasilania awaryjnego UPS

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym zasilania awaryjnego w postaci UPS-a , uprzejmie informuję, że wszelkie nazwy własne urządzeń zostały użyte jako przykładowe propozycje o czym zamawiający poinformował w SIWZ oraz STWiOR .

Jeśli chodzi o proponowane parametry UPS-a , uprzejmie informuję , że zasilanie UPS będzie służyło tylko i wyłącznie dla potrzeb oświetlenia ciągu komunikacyjnego, opraw oświetleniowych na klatce schodowej.

Dodatkowo przesyłam rysunki , na których oprawy zasilane z urządzenia UPS zostały zaznaczone kolorem niebieskim w postaci koła. Pozostałe oprawy świetlówkowe będą posiadały wkłady awaryjne wbudowane wewnątrz i do ich zasilania nie będzie potrzebny UPS. Łączna moc opraw zasilanych z UPS wyniesie 680 W.

Wyjaśnienia udzielił

Krzysztof Wiączek