

Piotrków Tryb. dn. 28.03.2012r.

SPZ.271.16.3.2012

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **PRZEBUDOWĘ ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ**

W załączniku nr 7 pkt 2 ust. 6) i 11) do SIWZ „Konstrukcja drogi” było:

„geowłóknina typu polyfelt lub równoważna o podobnych parametrach”

winno być:

„geowłóknina typu polyfelt o parametrach technicznych wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz 11.5 kN/m i gramaturze min. 155 g/m² lub równoważna o podobnych właściwościach”

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek