

Obiekt: Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta
Adres: Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28
działki nr 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obręb nr 23
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski, z siedzibą
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO **BRANŻA ELEKTRYCZNA**

W związku z koniecznością obniżenia kosztów realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem wprowadza się do „Projektu Wykonawczego – Architektura” przebudowy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim następujące zmiany w zakresie robót wykończeniowych:

1. W rozdziale 2.2 Sterowanie oświetleniem ogólnym i miejscowym - anuluje się zapis całego rozdziału dotyczący systemu sterowania opartego na magistrali DALI. W miejsce tego wprowadza się sterowanie oświetleniem ogólnym i miejscowym przy użyciu łączników instalacyjnych 1-bieg i śa.miecznikowych zlokalizowanych przy wejściu do pomieszczeń oraz przy stanowisku pracy (dotyczy oświetlenia miejscowego). Powyższe przedstawiono na rysunku zamiennym IE-2a oraz unieważniając rysunki IE-3 i IE-4 systemu DALI.
Zmiany zostały uwzględnione w części kosztowej dokumentacji projektowej.
2. W rozdziale 2.9 Instalacja systemu telewizji przemysłowej – CCTV – rezygnuje się z 2 szt. kamer oraz z projektowanego systemu rejestratora i stanowiska monitorującego kierownika w Ośrodku.... pozostawiając jedynie 2 szt. kamer CCTV podłączonych do istniejącego systemu z rejestratorem w pomieszczeniu ochrony w piwnicy budynku. Powyższe przedstawiono na rysunku zamiennym IE-8a.
Zmiany zostały uwzględnione w części kosztowej dokumentacji projektowej.
3. W rozdziale 2.7 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (PN-EN 54-1, PKN-CEM/TS 54-14) – rezygnuje się w całości z tej instalacji jako nie wymaganej prawem. Inwestor własnym kosztem i staraniem przyłączy do systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN czujki pożarowe – jak było poprzednio przed modernizacją. Z uwagi na fakt, że tego rodzaju rozwiązanie techniczne niezgodne jest normami i wymaganiami technicznymi, projektant pozostawia tę sprawę do rozwiązania przez Inwestora. Unieważnia się w całości Projekt budowlano-wykonawczy Instalacji systemu alarmu pożarowego. Inwestor nie ma prawa dysponować i realizować zawartych w tym projekcie rozwiązań technicznych.
Zmiany zostały uwzględnione w części kosztowej dokumentacji projektowej.

Spis zawartości projektu – po zmianach będzie następujący:

Adres: Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28
ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inż. Julian Gałęcki

Adres: Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28
ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY – BRANŻA ELEKTRYCZNA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W BUDYNKU URZĘDU MIASTA PRZY UL. SZKOLNEJ 28 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

BRANŻA ELEKTRYCZNA