pomieszczenie węzła cieplnego

12

11

SZCZEGÓŁ "A"

016
50,4

017
12,6

019
12,3

018
5,8

025
18,4

024
16,5

023
48,8

2xø28x1,5

rury prowadzić równolegle do istniejącej instalacji technologicznej nagrzewnicy powietrza

PS

D1

D2

D9

rury prowadzić ponad istniejącą instalacją przyłącza

krata stalowa – stały

C11–600/600

ø48,3x2,9

C11–600/750

C11–600/750

SZCZEGÓŁ "A"

zasilanie istniejącej nagrzewnicy went.

ø32x3

ø32x3

DN20

DN20

DN20

DN20

P1

kvs=2,5

P

T

T/P

nagrzewnica centrali went. N1/W1

nowoprojektowane przewody c.o. – zasilanie

nowoprojektowane przewody c.o. – powrót

istniejące przewody c.o. – zasilanie

istniejące przewody c.o. – powrót

pompa cyrkulacyjna

zawór trójdrogowy z siłownikiem

zawór kulowy

amortyzator drgań

zawór zwrotny

termometr/manometr

podpora stała

istniejący filtr siatkowy

z istniejącego wymiennika C.O.

wpięcie do istniejącej instalacji c.o.

istniejący odmulacz

LIGASZEWSKI
STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (0-71) 336-58-56, (0-602) 155-194

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	mgr inż. Danuta Michałkiewicz	579/89/UW	
Sprawdził	mgr inż. Henryk Studenny	405/77/Wwm	
Rysował	mgr inż. Paweł Bąk		

Obiekt	MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Tytuł rys.	RZUT PIWNIC

Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.
11.2011	WENT	PB/PW	1:50	2