

Piotrków Trybunalski, dn. 10.07.2012

SPZ.271.16.12.2012

Piotrków Trybunalski: Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Farnej w związku z prowadzona Przebudową ul. farnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR

Numer ogłoszenia: 149467 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Farnej w związku z prowadzona Przebudową ul. farnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres robót: - wykopy wraz z zasypaniem i odtworzeniem - wymiana starej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur betonowych na rury kamionkowe na odcinku 17 mb. wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej dn 160.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

III.2) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) **DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 15.06.2012.

IV.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 1.

IV.3) **LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

IV.4) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- **Przedsiębiorstwo Robót Dorgowych PEUK S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.**

IV.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 8500,00 PLN.

IV.6) **INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 10455,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 10455,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 10455,00
- **Waluta:** PLN.

ZALĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

• **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

• **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: ...3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla

innych trybów udzielenia zamówienia... W czasie prowadzonych prac polegających na wymianie kanału sanitarnego w ul. Farnej zgodnie z opracowanym projektem inspektor nadzoru zalecił sprawdzenie pozostałego odcinka kanału sanitarnego wykonanego z rur betonowych a nieprzewidzianego do wymiany. Ze względu na to, że projekt był opracowany w 2010 r. , istniało podejrzenie, że stan tego kanału mógł się pogorszyć. W trakcie wykonywania inspekcji kamerą stwierdzono, że kanał posiada załamania spadków, nieszczelności w miejscu uszkodzenia mechanicznego powstałego najprawdopodobniej w trakcie prowadzenia w ulicy Farnej prac ziemnych, a także nieszczelność na trójniku. Nieszczelności powodują, że do kanału dostaje się piasek powodując jego zamulenie. Ponadto na odcinku kanału sanitarnego przewidzianego do wymiany natrafiono na nie zinwentaryzowanego na mapach do celów projektowych przyłącza do trzech kamienic w ulicy Farnej, które są w złym stanie technicznym.

INSPEKTOR
Ewa Filipczak
Ewa Filipczak