

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. wodoc. z kablami telef., energetycznymi:
- istniejąca napięcie należy na kablu zamontować dwudzielną rurę Arola Ø 110 PVC, L=2m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę Arola Ø 160 PVC, L=2m.

2) W miejscach skrzyżowań proj. sieci wodoc. z istn. osnową geodezyjną zastosować metodę przewiertu w rurze ochronnej.
W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestycji(N. I. D) Gąsiok s.c. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Sikawskiego 8 tel. (44) 647 39 70		Faza	P.B.
Temat	P.B. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. GĘSIEJ W M. PIOTRKÓW TRYB.	Data	VII 2012r.
TAF/Ur	PROFIL PODŁUŻNY WODOC.	Skala	1:500/100
Inwestor	GMINA MIASTO PIOTRKÓW TRYB. UL. PASAŻ RUDOWSKIEGO 10; 97-300 PIOTRKÓW TRYB.	Arkusz	1
Projektant: Henryk Gąsiok GP.IX.7342/2636 w spec. Instal.sanit.	Asystent proj. Dariusz Gąsiok	Asystent proj. inż. Przemysław Nowak	Nr rys. 2
Podpis	Podpis	Podpis	