



OBJAŚNIENIE

1. Podłoże z betonu klasy B7,5
2. Monolityczne prefabrykowane dno studni z betonu hydrotechnicznego klasy B45
3. Kręg. żelb. ø1000mm, wys. 50 cm, z bet. B45 łączone na uszcz. gumowe
4. Uszczelka gumowa
5. Pokrywa lub zwężka żelbetowa ø1000/600
6. Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym
7. Rurociąg grawitacyjny PVC
8. Kształtka – przejście przez ścianę
9. Wypełnienie zaprawą cementową
10. Stopnie staliwne w otulinie poliamid.
11. Izolacja powierzchni 2xAbizol "R" + "P"

Wymiary w [cm]

PROJEKTOL	**Biuro Projektów Branży Sanitarnej 97-300 Piotrków Tryb., ul. Bursztynowa 10**		
Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski,		
Obiekt:	Przebudowa ul. Rwańskiej w Piotrkowie Tryb. - odcinek od ul. Sieradzkiej do ul.Wojska Polskiego. Numery ewid. działek: Piotrków Tryb. obr. 21 dz. nr 61, 47/1		Br.: SANIT.-INSTAL.
Temat:	Wymiana wodociągu wraz z przyłączami. Kanalizacja deszczowa.		Skala: -
Rysunek:	Schemat studzienki kanalizacyjnej		Rys. nr.: 6
Projektował: mgr inż. Adam Olczyk	Nr upr. proj.: upr. proj. nr UAN.V.8388/15089 par.4 ust.2, par.5 ust.1, par.7, par.13 ust.1 pkt 4 lit. a i b	Podpis:	Data: 08.2011r.