



Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 4
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./Fax (0-44) 646-15-66
www.pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl

PiWK Sp. z o.o.

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056

Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 KRS Nr 0000343051 - Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście
Kapitał Zakładowy 3 300 000,00 PLN opłacony w całości

Piotrków Trybunalski, 09.10.2012 r.

L.dz. TW/PW/...../2012

WARUNKI TECHNICZNE

do celów projektowych i wykonania przyłączenia do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej dz. nr ew. 160
Al. Kopernika 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

Wnioskodawca:

- Urząd Miasta, Biuro Inwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.

Charakter zabudowy:

- liceum ogólnokształcące.

I. Odprowadzenie wód opadowych.

1. Wody opadowe z terenu działki nr ew 168 można skierować do następujących kanałów deszczowych:

- kanał deszczowy betonowy Ø 500 mm zlokalizowany po południowej stronie przedmiotowej działki,
 - kanał deszczowy PCV Ø 315 mm zlokalizowany w ul. Pijarskiej,
 - kanał deszczowy PCV Ø 315 mm zlokalizowany w ul. Krakowskie Przedmieście.
2. Kanalizację wykonać z rur PCV typoszereg ciężki, o litym przekroju ścianki i uzbroić w studnie rewizyjne wstawowe (beton B-45). Ostatnia studnia na terenie przedmiotowych działek wykonać jako studnię rewizyjną osadnikową.
3. Wody opadowe ujmowane z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, powinny być podczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika i nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 984.

II. Pouczenie.

1. Zabrania się wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wód opadowych i drenażowych.
2. Roboty instalacyjno-inżynieryjne związane z budową przyłącza mogą być wykonywane przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów.
3. Projekt budowlany przyłącza przedłożyć do uzgodnienia branżowego przed złożeniem go na posiedzeniu ZUDP.
4. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Warunki otrzymałem(am)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Janiak