

RIM.u 2211-4-3-a 11009

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYB.
KANCELANIA OGÓLNA

Wpł.
dnia 21-09-2009

Wpł.
dnia 33887

Wpł. podpis...
URZĄD M. PIOTRKÓW TRYB.
OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI
DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Tryb., ul. Słaska 8
tel/fax 0-441 643 62-76
REGON 004343702 NIF 125-14-04-997

URZĄD MIEJSKI
w Piotrkowie Trybunalskim
Biuro Inwestycji i Remontów
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Szkolna 28

Piotrków Tryb., 14.09.2009 r.

UOZ - PT- 641/160/2009

Odpowiadając na pismo znak RIM.II-2211/4-1-II/09 z dnia 14.08.2009 roku, doręczone dnia 4.09.2009 roku w sprawie prac remontowych planowanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje następujące zalecenia do planowanych zamierzeń.

- Naprawy i wymiany pokryć dachowych na poszczególnych budynkach zabytkowych winny być wykonywane z dotychczas stosowanych materiałów – dachówki ceramiczne używanego wcześniej typu.
- Wytyczne odnośnie remontu elewacji budynku głównego (A) przekazane były Liceum pismem znak SOZ-PT-641/79/2002 z dnia 30.12.2002 roku oraz Prezydentowi Miasta Piotrkowa sprawującemu funkcje Starosty pismem znak UOZ-PT-641/16/2006 z dnia 20.02.2006 roku. Są one nadal aktualne, zatem przekazujemy w załączeniu ich kopie.
- Analogiczne zalecenia dotyczą remontu elewacji budynku tzw. Starego Kolegium przy ul. Piłkarskiej (budynek C) w zakresie odtworzenia niezachowanych detali, technologii prac i kolorystyki.
- Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym i pozostałych obiektach winna być realizowana według zasad stosowanych dla nowych okien wymienianych dotychczas w budynku A.
- Znane z przekazów archiwalnych ogrodzenie południowe budynku Nowego Kolegium wykonane było w postaci pełnych, wypełnionych drewnem przesł rozpiętych między murewanymi słupami. Ogródenie to sięgało do dawnej ul. Nadrowy, czyli obecnie do rejonu al. Kopernika. W okresie międzywojennym przesła drewniane zastąpiono ażurowymi przesłami metalowymi. Przy obecnej „publicznej” funkcji dawnego terenu ogrodu jezuickiego i ograniczeniu terenu dawnych ogrodów klasztornych celowe wydaje się rozważenie budowy ogrodzenia wzdłuż ul. Krakowskie Przedmieście od wschodu i - od południa - w rejonie obecnego południowego parkanu ogrodu klasztornego O.O. Jezuitów. Pozwoli to na zachowanie części terenu dla publicznej komunikacji pieszej, a zarazem na wygrodzenie części terenu szkolnego, co ograniczy swobodny dziś dostęp do budynku szkolnego i zmniejszy ilość częstych tu aktów wandalizmu.
- Odnośnie wnętrza niskiego parteru zaleca się realizację opracowanego w 2005 roku na zlecenie Urzędu Miasta projektu remontu hallu głównego przewidującego m. in. likwidację wtórnych ścian i wymianę elementów wykończenia – posadzek i boazerii oraz realizację stanowiska recepcyjnego. Podobną zasadę wykończenia wnętrza należy zastosować do pomieszczeń ogólnych na pozostałych kondygnacjach. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów wykończeniowych niż przewidziane w projekcie. Zaleca się stosowanie materiałów naturalnych - posadзки z kamienia, względnie płytek ceramicznych. Najwłaściwszym sposobem wykończenia dolnych fragmentów ścian w hallach i korytarzach byłoby zastosowanie płycinowych boazerii drewnianych, których najbliższy i właściwy miejscu wzorec znajduje się w kościele O.O. Jezuitów, lecz możliwe jest również zastosowanie wykończeń zawartych w w/w projekcie z użyciem płyt ceramicznych o dużym formacie imitujących kamień lub ewentualnie odpowiednio dobranych tynków ozdobnych ze zwieńczeniami w formie listew drewnianych.