



Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 4
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./Fax (0-44) 646-15-66
www.pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056
Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 KRS Nr 0000343051 - Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście
Kapitał Zakładowy 3 300 000,00 PLN opłacony w całości

L.dz. TIWA/0917 /2013

Piotrków Trybunalski, 11.03.2013r.

WARUNKI TECHNICZNE
do celów projektowych i wykonania odprowadzenia ścieków
deszczowych z budynku Zamku oraz terenu wokół Zamku
w Piotrkowie Trybunalskim.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2013-03-14
dnia

Nr 11428/03/2013
podpis

Wnioskodawca:

- Urząd Miasta, Biuro Inwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28, w Piotrkowie Trybunalskim

Charakter zabudowy:

- posesja zabudowana, zabudowa staromiejska

I. Warunki techniczne

1. Ścieki deszczowe z terenu na posesji odprowadzić do kanału deszczowego w ulicy Zamkowej poprzez istniejące przyłącze, po sprawdzeniu możliwości przepustowości.
2. Do budowy kanalizacji deszczowej mogą być użyte rury kamionkowe lub z tworzyw sztucznych z PCV lub z PP.
3. Studnie rewizyjne zaprojektować z kręgów żelbetowych, łączonych na uszczelki gumowe, średnicy D – 1,0 z betonu klasy B 45, z włazem żeliwnym typu ciężkiego, z wypełnieniem betonowym i z osadnikiem głębokości nie większym jak 0,4 m.
4. Studzienki ściekowe przewidzieć betonowe z osadnikami bez syfonów, z wpustami żeliwnymi na zawiasie.
5. Sprawdzić, czy na terenie posesji wody opadowe nie są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i dokonać ich rozdziálu, jeśli miałyby to miejsce.

II. Pouczenie

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Rżanek

1. Projekt budowlany przedłożyć do uzgodnienia branżowego.
2. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Warunki techniczne otrzymałam (łem) :