

Piotrków Tryb. 07.10.2013r.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Żwirki 5/7
97-300 Piotrków Tryb.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego
ZP /164/13

Nasz znak : EA.R2311-164/13

Dotyczy : udzielenia odpowiedzi na pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na na wykonanie :

**„ Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
etap II - wymiana stolarki okiennej w pokojach mieszkańców na II piętrze budynku „**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź.zm.) udziela się wyjaśnień do SIWZ.

Pytanie :

1. W opisie stolarki podano : „ PCV 5-komorowe, w kolorze białym $0,9 < U_w < 1,1$ w klasie A”
Wartość U_w dotyczy całego okna czy zastosowanej szyby?

Odp. Ad.1 : Wartość U_w dotyczy całego okna.