



## Wypożyczenie standardowe RZS

1. wyłącznik główny
  2. zabezpieczenie p.porażeniowe - typu P304-25-30mA AC,
  3. zabez. przeciążeniowe dla każdej z pomp - M250 10A
  4. czujnik kolejności zaniku fazy
  5. gniazdo wtykowe 10A/230V
  6. licznik czasu pracy dla każdej z pomp
  7. blokada załączenia pompy w przypadku zwarcia obwodu zabezpieczającego pompy,
  8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,
  9. przycisk start-stop,
  10. przełącznik pracy ręczna-automatyczna,
- Wypożyczenie dodatkowe:
1. gniazdo 32A z przełącznikiem agregat-0-sieć,
  2. grzałka z termostatem,
  3. ochronnik przepięciowy,
  4. modem MRS-GSM.

Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni POMP-2  
ul. Kasztanowa, nr ewid. 196, obr. 29, Piotrków Tryb.

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z pompowniami ścieków

Miasto Piotrków Trybunalski

Data opracowania: maj 2012

Projektant	tech. Andrzej Goszczyński 372/94/WŁ	podpis:
Asystent projektanta	Jacek Jakubowski	podpis: