





SZCZEGÓŁ WYKONANIA INIEKCJI ŚCIANY  
PIWNICY PRZY GRUNCIE POD BUDYNKIEM



1. Warstwa podkładowa,
2. Warstwa tynku renowacyjnego bezcementowego na całej wysokości śdany piwnicy,
3. Warstwa szpachlowa,
4. Powłoka malarska silikonowa,
5. Mineralna zaprawa hydroizolacyjna,
6. Przepona pozioma z preparatu hydrofobowego,
7. Wypełnienie otworów mieszanką cementową i bezkurczową.

Otwory o średnicy 12-18 mm w jednym rzędzie wykonywać co 10-12,5 cm, nie głębiej niż 5-8 cm od przeciwległej krawędzi muru.

terakota, gips
szpachla cementowa 6 cm zbrojona siatką
tynk PE
styropian EPS 100 - 5 cm
chudy beton - 15 cm
folia PE
podsyłka z płasku zagęszczanego - 40 cm



Kanał wentylacyjny wyprowadzony 2m powyżej terenu o przekroju nie mniej niż 0,02m² montowany w ociepleniu jak istniejące

Kanał wentylacyjny wyprowadzony 2m powyżej terenu o przekroju nie mniej niż 0,02m² montowany w ociepleniu jak istniejące

Kanał wentylacyjny wyprowadzony 2m powyżej terenu o przekroju nie mniej niż 0,02m² montowany w ociepleniu jak istniejące

Wszystkie studzienki doświetlające do likwidacji

Kanał wentylacyjny wyprowadzony 2m powyżej terenu o przekroju nie mniej niż 0,02m² montowany w ociepleniu jak istniejące

Śdany poniżej gruntu izolować styropianem XPS 300 o grubości 14cm z izolacją przeciwwilgociową

Wszystkie studzienki doświetlające do likwidacji

- izolacja przeciwwilgociowa metodą iniekcji
- otwory okienne do zamurowania cegłą pełną na zaprawie wapiennej
- ściana działowa do wymurowania po wykonaniu
- izolacji wg projektu węzła cieplnego

- Uwagi:
1. Zamurować otwory okienne w piwnicy.
  2. Wykonać nową, posadzkę zabezpieczoną izolacją przeciwwilgociową i izolacją cieplną.

TEMAT:	PROJEKT TECHNICZNY DOGIEPILENIA PRZEGROD ZEWNĘTRZNYCH I WYMIANY STOLARKI OTWOROWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 24, UL. TOPOŁOWA 14A 97-300 PLOTRKÓW TRYBUNAŁSKI DZIAŁKA O NR EWID. 444/1 i 444/2 Inwestor: Miasto Plotrków Trybunałski, Pasaż K. Rudowskiego 10	AGRA f i r m a p o d o j e z y w o n a d z o r c y Łódź, ul. 1-go Maja 87 tel./fax. 42 6338489 info@agrfirma.pl www.agrfirma.pl
OPRACOWAŁ:	inż. Włodzimierz Bartczak upr. bud. 200/78/WWL	DATA: WRZESIEŃ 2013
	mgr inż. Radosław Maciak	BRANŻA: architektura
		SKALA 1.:100
RYSUNEK:	RZUT PIWNICY	Rysunek nr 02