



ETAP I

Układ sieci TN-C dla sieci zasilającej
i TN-S wewnątrz latarni.
Uziemienie latarni: $R < 30 \Omega$

LEGENDA

- proj. linie kablowe YAKXS 4x25mm²
- proj. linie kablowe YKY 3x6mm²
- — proj. złącza kablowe n/n
- — proj. latarnia ośw. ulicznego
- — oprawa uliczna sodowa 100W
- — oprawa uliczna LED 54W

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Temat:	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą		Skala:
Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski		
Adres:	ul. Belzacka/Al.Gen.Wł.Sikorskiego, dz. nr ewid. 2/37, 11/9, 11/10, 2/257, 2/61, 35/15, 2/281, 2/18 obręb 28 w Piotrkowie Tryb.	Branża / Etap ELEKTR.	Nr rys. 3
Rysunek:	Schemat elektryczny – I etap		
Projektant:		Nr uprawnień:	Podpis: