

SPZ.271.11.2014

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 24 PRZY UL.
TOPOLOWEJ 14 A WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO MSC”

1. Pytanie:

Proszę o dokładne sprawdzenie jaką iniekcję należy zastosować, ponieważ rysunki przedstawiają iniekcję dwurzędową, z kolei w opisie nic nie ma na temat ilości rzędów iniekcji.

Odpowiedź:


Wykonać zgodnie z rys. 02. jako iniekcję jednorzędową.

2. Pytanie:

Proszę o szczegółowy opis i rysunki jak mają wyglądać obudowy grzejników z płyt MDF.

Odpowiedź:

Obudowy grzejników:



Płyta MDF, grubość min. 18mm, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną, otwory Ø80mm w 2-5 rzędach, mocowana do ściany i do podłogi za pomocą kątowników w odległości min. 60cm, wysokości i długości zabudowy dostosować do zabudowywanego grzejnika.

3. Pytanie:

W przedmiarze „docieplenie elewacji” poz. 12 norma na styropian przewiduje styropian 5cm zaś w opisie jest 14cm, czy należy w kosztorysie zamienić normę na 14 cm?

Odpowiedź:

Prosimy Wykonawców o uważne zapoznanie się ze Specyfikacją!
SIWZ ROZDZIAŁ XVI.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, opakowania, rozpakowania oraz wszystkie inne koszty wynikające z

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową. Należy w wycenie uwzględnić wykonanie czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć, a wynika to np: z norm, przepisów czy dobrej roboty inżynierskiej. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przewidziane w tym przypadku, w gestii Wykonawcy leży dokładne przeanalizowanie dokumentacji, która jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Oczekuje on, że Wykonawca jako profesjonalista w tym zakresie przygotuje swoją ofertę z uwzględnieniem wszystkich robót lub różnego rodzaju detali j.w. niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia i osiągnięcia końcowego efektu.

(...)

6. Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany projekt techniczny, opis wykonania robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ilości robót przedstawione w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny. Oferent przyjmie ilości robót według własnej kalkulacji przedmiarowej.

(...)

7. Firma –przedsiębiorstwo, z którym zostanie podpisana umowa dostarczy do dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy zgodny z ofertą przedstawioną do przetargu. Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona. Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT.

Należy przyjąć do wyceny grubość styropianu z dokumentacji tj. 14cm.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik