



WYKAZ WENTYLATORÓW

- Nk1 – 4.5kW/400V
- Wk1, Wk2 – 68W/230V
- Ww1, Ww2 ,Ww3 – 13W/230V
- Ww4, Ww5 – 30W/230V
- Ww6, Ww7 – 125W/230V
- Ww8 – 35W/230V
- WD1, WD2 – 0.18kW/400V
- N1 – 0.55kW/400V
- N2 – 0.37kW/400V

OZNACZENIA

- TABLICA ROZDZIELCZA Z ZABEZPIECZENIAM
- PRZYCISK GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU P.POŻ.
- OPRAWA NASTROPOWA Z KLOSZEM 2x36W IP20
- OPRAWA JW LECZ 2x18W /IP65 DLA POM. WILGOTNYCH/
- OPRAWA NASTROPOWA Z KLOSZEM 2x58W IP65
- A–OPRAWA Z MODUŁEM AWARYJNYM 2h
- OPRAWA NASTROPOWA PLAFON 60W
- OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA 8W 3h Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"
- OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA 8W 3h
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 16A/230V, P/T, IP20 /DLA POM. WILGOTNYCH IP44/
- GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V, 2P+PE, P/T, IP20 /DLA POM. WILGOTNYCH IP44/
- WENTYLATOR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
- CENTRALA WENTYLACYJNA WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
- RWO RĘCZNY WYŁĄCZNIK ODDYMIANIA

UWAGI

- 1.INSTALACJA W WYKONANIU P/T, PRZEWODAMI MIEDZIANYMI YDyp 3..x1.5 –OŚWIETLЕНИЕ, YDyp 3x2.5– GNIAZDA WTYCZKOWE.
- 2.OPRAWY ARCHITEKTONICZNE DOBRAĆ NA ETAPIE ARANŻACJI WNĘTRZ, OBWODY KORYGOWAĆ DO POTRZEB .
- 3.PODŁĄCZENIE CENTRAL N–W WYKONAĆ W OPARCIU O DTR DOSTAWCY I PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ.
- 4.WENTYLACJA W WĘZŁACH SANITARNYCH BEZ OKIEN ZBLOKOWANA Z ZAŁ. OŚWIETLЕНИЯ. W POM. Z OKNAAMI ZAŁĄCZANA INDYWIDUALNIE WENTYLATORY Z OPÓŹNIONYM WYŁĄCZANIEM.
- 5.NUMERACJA I PODZIAŁ NA OBWODY WG SCHEMATU ROZDZIELNICY RG.

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA–  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA–UKŁAD SIECI TN–S

NATEŻENIE OŚWIETLENIA WG PN–EN 12464–1

SALA ZAJĘĆ .....	300Lx
MAGAZYN LEŻAKÓW .....	100Lx
KUCHNIA .....	500Lx
JADALNIA .....	200Lx
ŁAZIENKA .....	200Lx
ZMYWALNIA .....	300Lx
KOMUNIKACJA .....	100Lx
WC .....	200Lx
MAGAZYN .....	200Lx
PRZYGOTOWALNIA OWOCÓW, WARZYW	300Lx

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ: PARTER h=3m  
PIĘTRO h=3.3m

TEMAT PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. RZUT PARTERU					
INWESTOR/ MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ K. RUDOWSKIEGO 10 97–300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI OBIEKT PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 26 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 133					
	IMIE , NAZWISKO	DATA	PODPIS	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. G. MISIAK	11.2010			
SPRAWDZIŁ	inż. J. REJMAK	11.2010		SKALA 1:100	PE–01