



OZNACZENIA

- ☐ ROZDZIELNICA Z ZABEZPIECZENIAMI
- ☐ AWP-AWARYJNY WYŁĄCZNIK PRĄDU – FR40 W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ
- ☐ OPRAWA ŚWIEŁÓWKOWA 2x36W IP65 NASTROPOWA
- ☐ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+Z, 16A/230V, IP44 LUB 16A/400V
- ☐ GNIAZDO WTYCZKOWE 24V
- ☐ MD2-Z MODUŁ KONTROLI SZCZELNOŚCI INST. GAZOWEJ /WG PROJ. INSTALACJI SANIT./
- ☐ POMPA ZASILANA ZE STEROWNIKA KOTŁA /WG PROJ. INSTALACJI SANIT./
- ☒ DEX-1 CZUJNIK OBECNOŚCI GAZU /WG PROJ. INSTALACJI SANIT./

UWAGI

- 1.INSTALACJĘ AUTOMATYKI W KOTŁOWNI WYKONAĆ WG PROJEKTU KOTŁOWNI.
- 2.ELEMENTY SYSTEMU KONTROLI GX-GAZEX PRZESTAWIONO NA RZUCIE PARTERU. SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ W PROJEKcie KOTŁOWNI.
- 3.W POMIESZCZENIU ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ NIE ZWIĄZANĄ Z KOTŁOWNIĄ.

TEMAT

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. KOTŁOWNIA

INWESTOR/ MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ K. RUDOWSKIEGO 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
OBIEKT PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 26 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 133

	IMIE , NAZWISKO	DATA	PODPIS	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. G. MISIAK	11.2010			
SPRAWDZIŁ	inż. J. REJMAK	11.2010		SKALA 1:50	PE-03