



- UWAGI
- 1.ZWODY POZIOME I PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z DRUTU FeZn8mm
 - 2.ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI OK. 1.5m OD ZIEMI
 - 3.PRZEWODY UZIEMIAJĄCE WYPROWADZIĆ Z UZIOMU FUNDAMENTOWEGO BEDNARKĄ FeZn25x4
 - 4.UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z BEDNARKI FeZn25x4 UKŁADANEJ POD ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ ZE ZBROJENIEM
 - 5.ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ NA DACHU. DO POKRYCIA DACHU PODŁĄCZYĆ PRZEWODZĄCE ELEMENTY WYSTAJĄCE PONAD DACH, KOMINY WYPOSAŻYĆ W ZWODY PIONOWE

TEMAT					
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU					
INWESTOR/ MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ K. RUDOWSKIEGO 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI					
OBIEKT PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 26 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 133					
	IMIĘ , NAZWISKO	DATA	PODPIS	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. G. MISIAK	11.2010		SKALA 1:100	PE-04
SPRAWDZIŁ	inż. J. REJMAK	11.2010			