

SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA –UKŁAD TN–S		NR OBW.	TYP KABLA	OPIS
			5 LgY 25 DVK 75 AR0T	ZASILANIE ZE ZŁĄCZA KABLOWO–POM.  KONTROLA NAPIĘCIA  OCHRONA PRZEPIECIOWA * WG DANYCH PRODUCENTA
F001	35/63A	RG–001	5 LgY 10	ROZDZ. BUD. ISTN.
F002	25/63A	RG–002	YDY 5x4	ROZDZ. RK–KOTŁOWNIA
F01	B10	RG–01	YDY 3x1.5	OŚWIETLENIE –PARTER
F02	B10	RG–02	YDY 3x1.5	OŚWIETLENIE –PARTER
F03	B10	RG–03	YDY 3x1.5	OŚWIETLENIE –PARTER
F04	B10	RG–04	YDY 3x1.5	OŚWIETLENIE –PARTER
F05	B10	RG–05	YDY 3x1.5	OŚWIETLENIE –PIĘTRO
F06	B10	RG–06	YDY 3x1.5	OŚWIETLENIE –PIĘTRO
F07	B10	RG–07	YDY 3x1.5	OŚWIETLENIE –PIĘTRO
F08	B10			
F10	40/0.03A			
F11	B16	RG–11	YDY 5x2.5	GN. WT. 16A/400V ZMYWARKA
F12	B16	RG–12	YDY 5x2.5	GN. WT. 16A/400V PATELNICZKA ELEKTR.
F20	40/0.03A			
F21	B16	RG–11	YDY 3x2.5	GN. WT. 16A/230V BEMAR JEZDNY
F22	B16	RG–12	YDY 3x2.5	GN. WT. 16A/230V KUCHNIA–SZAFY CHŁOD.
F23	B16	RG–12	YDY 3x2.5	GN. WT. 16A/230V KUCHNIA–OGÓLNE

TEMAT ROZDZIELNICA RG. SCHEMAT ZASADNICZY					
INWESTOR/MIĘSTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ K. RUDOWSKIEGO 10 97–300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI OBIEKTPRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 26 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 133					
	IMIĘ , NAZWISKO	DATA	PODPIS	ARKUSZ 1	NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. G. MISIAK	11.2010			
SPRAWDZIŁ	inż. J. REJMAK	11.2010		SKALA	PE–05