

Warszawa 21/05/2013

Grzegorz Brodecki
Pion Operatorski
e-mail: g.brodecki@tktelekom.pl
tel.: +48 22 39 22 215

NEOINVEST Sp. z o.o.
al. Solidarności 34
25-323 Kielce

Nr ref.: LOTS3g-508-0241/13

Dotyczy: **Uzgodnienie projektu rozbudowy ulicy Rolniczej w Piotrkowie Tryb.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2013. w sprawie uzgodnienia projektu inwestycji p.n. „Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów do ul. Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturą techniczną”, „TK Telekom” Sp. z o.o. uzgadnia przedłożony projekt zagospodarowania terenu w zakresie dotyczącym terenu kolejowego oraz wykonanie robót na terenie PKP S.A. w pasie linii PKP Nr 1 Warszawa – Katowice. Jednocześnie „TK Telekom” Sp. z o.o. wyraża zgodę na zastosowanie odstępstwa od art. 53. Ustawy o transporcie kolejowym oraz od § 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 07.sierpnia 2008.

Podajemy również następujące warunki dotyczące wykonawstwa robót na terenie kolejowym:

1. Wzdłuż linii PKP Nr 1 Warszawa – Katowice przebiegają trasy kabli telekomunikacyjnych miedzianych TKD własności naszej Spółki. Kable te na załączonym planie sytuacyjnym (zagospodarowanie terenu) oznaczone są symbolem „tA” - kolor pomarańczowy. Na całym odcinku planowanego poszerzenia przebudowywanej ulicy w rejonie przejazdu kolejowego, kable te należy odkopać i założyć na nie 2-dzielne rury ochronne np. typu Arot. Końce rur ochronnych uszczelnić.
2. Roboty ziemne na terenie kolejowym oraz prace związane z założeniem na kable teletechniczne TK Telekom rur ochronnych, należy prowadzić po uprzednim powiadomieniu - z wyprzedzeniem 14. dni i pod nadzorem (odpłatnym) „TK Telekom” Sp. z o.o., Region Robót

Telekomunikacyjnych w Warszawie – Zespół Utrzymania Łódź, al. Unii Lubelskiej 3/5, tel. 42 205 44 51.


3. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń do kolejowych kabli telekomunikacyjnych na odległość mniejszą niż 2 m, należy wykonywać sposobem ręcznym, z zachowaniem ostrożności.
4. Za wszelkie ewentualne straty Spółki „TK Telekom” wynikłe z powodu awarii kabli (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika TK Telekom lub niezgodnie z jego zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.

Uzgodnienie jest ważne do dnia 31. maja 2015.

W załączeniu – projekt zagospodarowania terenu (fragment) - 1 egz.

Z poważaniem

DYREKTOR BIURA
Techniki


Tomasz Rólka