

SPZ.271.62.2014

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielnie zamówienia.**

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie rozbiórki budynków położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Batorego 4, 4a i 6 (działki nr 315/1, 320/8, 320/11, 320/12 obręb nr 21 wraz z zabezpieczeniem północnej ściany szczytowej budynku przy ulicy Batorego 6a działka nr 493/2) i zachodniej ściany szczytowej budynku przy ulicy Batorego 6a (działka nr 493/2).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 223, poz. 907 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na pytania:

1. Proszę o określenie zakresu robót dotyczącego budynku głównego nr 1. W projekcie kubatura budynku nr 1 wynosi 17375 m³, a w zapytaniu do wyburzenia podana jest wielkość około 8000 m³.
Odp. Załączam mapę z zaznaczoną częścią budynku Nr 1, która nie jest objęta rozbiórką (do pozostawienia).
2. Czy wszystkie budynki mają być rozebrane wraz z fundamentami i w jaki sposób ma być pozostawiony teren po likwidacji fundamentów?
Odp. Zgodnie z zapisem projektu rozbiórki str. 40/41 "- rozbiórka podpiwniczeń
Istniejące ściany piwnic należy rozebrać ciężkim sprzętem, gruz usunąć, usunąć również posadzkę na gruncie, po usunięciu ścian i posadzek zasypać grunt piaskiem i zagęścić do poziomu gruntu"

SEKRETARZ MIASTA


Erydan Murik