

# ANEKS

## Rozbudowa ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim- etap II, część 1

Należy wpisać następujące poprawki wg stron i punktów:

Str. 2

Pkt 3.1 Przebudowa kolidującej linii niskiego napięcia

Wiersz 7 – Żerdz typu E10 ( wpis- typ ustalił PGE)

Wiersz 11 - Ochronnik BOPi0,5/5( wpis- typ ustalił PGE)

Wiersz 22 - Ochronnik SE 30.150( wpis- typ ustalił PGE)

Str.3

Pkt 3.1 Przebudowa kolidującej linii niskiego napięcia

- wiersz 9 – oprawy oświetleniowe OUSd 100 (wpisać – lub równoważne)

- wiersz 10 – bezpiecznik w obudowie SV29.253 ( wpis- lub równoważny)

Str.4

Pkt 4.1 Przebudowa linii

1. Słup E 10/12 wpisać „typ ustalił PGE”

2. Słup E 10/6 wpisać „typ ustalił PGE”

3. Słup E 10/4,3 wpisać „typ ustalił PGE”

5. Ogranicznik przepięć BOPi 0,5/5 wpisać „typ ustalił PGE”

8. Zaciski prądowe SL 21.12 ENSTO wpisać „lub równoważny”

9. Zaciski prądowe SL 9.21 ENSTO wpisać „lub równoważny”

10. Zaciski prądowe SL 21.1 ENSTO wpisać „lub równoważny”

11. Zaciski prądowe SL 21.12 ENSTO wpisać „lub równoważny”

12. Ogranicznik przepięć SE30.150 Bz ENSTO wpisać „typ ustalił PGE”

18. Uchwyt odciągowy SO 118.1202 ENSTO wpisać „lub równoważny”

19. Uchwyt przelotowy SO 140 ENSTO wpisać „lub równoważny”

20. Uchwyt narożny SO 130 ENSTO wpisać „lub równoważny”

21. Uchwyt odciągowy SO 80.19 ENSTO wpisać „lub równoważny”

22. Uchwyt odciągowy SO 80.2259 ENSTO wpisać „lub równoważny”

26. Rura osłonowa dwudzielna AROT 110 wpisać „lub równoważna HDPE 110 gr. 5,5do 6,5mm”

27. Oprawa oświetleniowa OUSd 100 wpisać „lub równoważna o podobnych parametrach”

29. Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 wpisać „lub równoważna”

Powyższy ANEKS należy umieścić jako integralną część projektu wykonawczego rozbudowy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim ETAP II, CZĘŚĆ 1.

Projektant: mgr inż. Zygmunt Żabierek upr. Nr KK/D/7131/358/05

mgr inż. Zygmunt Żabierek  
Upr. bud. Nr ewid. L08/0358/P00E/05  
ul. 100 Balcatorów, ul. Opalowa 13  
tel.kom. 601 496 240