

Piotrków Tryb. 23.04.2015r.

SPZ.271.14.2015

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Przebudowa istniejącego budynku piętrowego w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Piotrkowie Tryb. – Etap II i III.**

Pytanie:

Prośba o wyjaśnienie wg jakiej dyrektywy tj. maszynowej, czy dźwigowej winno być wykonane urządzenie dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo informacji, czy konstrukcja samonośna szybu winna być obudowana szkłem, czy panelami; jaki jest wymagany udźwig dla urządzenia.

Odpowiedź:

Urządzenie wykonać według dyrektywy maszynowej. Nośność dźwigu min. 300 kg.
Obudowa szybu panelami.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Adam Karzewnik