

Piotrków Trybunalski, 8 maja 2015r.

SPZ.271.18.2015

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ETAP II ZADANIA PN.: „BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. BELZACKIEJ” ORAZ ZADANIE PN.: „BUDOWA DOJŚCIA PIESZEGO DO SKATEPARKU”

Pytanie:

„W dokumentacji projektowej określono: Nawierzchnia z płytek gumowych „Vitaro Sport” grubości płyt 4 cm, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 3m.

Producent płyt gumowych „Vitaro Sport” podaje, że płyty grubości 4 cm amortyzują upadek z wysokości do 1,6m. Warunek bezpiecznego upadku z wysokości do 3 metrów będą spełniać płyty o większej grubości. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości płyt gumowych EPED”

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubości płyt dostosowaną do wysokości upadku w tym przypadku max. 3,0 m. W zależności od producenta grubość płyt może się różnić. Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN: 1177:2009 oraz atest higieniczny.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik