

Piotrków Trybunalski, dn. 24.07.2015r.

SPZ.271.31.2015

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

**DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „PRZEBUDOWĘ UL. ZAMUROWEJ
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ , W RAMACH ZADANIA PN.:
TRAKT WIELU KULTUR ETAP III” W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na n/w pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga na w/w. zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania rur kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 mm systemu C z uszczelką EPDM ze względu na to, że posiadają one ograniczniki na bosym końcu rury przed uderzeniem „kamionka-kamionka”.

2. Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m.

Odp. Zamawiający, w celu minimalizacji złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m.

3. Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót wskazują na wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z kostki klinkierowej 25 x 6,5 x 6,0, odzwierciedlającej przebieg murów. Wyżej opisany materiał w opinii producentów nie ma zastosowania jako warstwa nawierzchni (warstwa ścieralna)..... Prosimy o wskazanie innego materiału, który będzie odpowiadał wymaganiom projektowym i będzie posiadał przeznaczenie typowo jako warstwa ścieralna nawierzchni drogowej.

Odp. Zamawiający przyznaje, że błędnie zaprojektowano cegłę klinkierową w miejscu nawierzchni chodnika. Prosimy o wycenę klinkieru drogowego o wymiarach 200 x 100 x 45, układanego na płask.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Murik
SEKRETARZ MIASTA