

Piotrków Trybunalski 16.09.2016 r.

SPZ 271.33.2016.

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

Dot.: **Przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic” w Piotrkowie Trybunalskim.**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) z późniejszymi zmianami, udzielam odpowiedzi na pytania:

Pytanie:

W miejscu projektowanego do wymiany słupa **K12/12** obecnie ustawiony jest słup z żerdzi wirowanej E-12/10. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje wymianę tego słupa na ujęty w projekcie słup z żerdzi wirowanej E-12/12? Czy w przypadku konieczności wymiany słupa, materiał z demontażu (oprawa, osprzęt słupa itp.) będzie przeznaczony do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji?

Odpowiedź:

Istniejący słup z żerdzi wirowanej należy wymienić na taki jak w projekcie tj. K-12/12.
Oprawa oświetleniowa do powtórnego montażu na słupie po jego wymianie.
Materiały z demontażu do przekazania do PGE Dystrybucja S. A. Rejon Piotrków Tryb.

Wykonawca: **Adam Kaczmarski**
Piotrków Trybunalski

Adam Kaczmarski

DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI I REMONTÓW

me **Małgorzata Majczyńska**