

SPZ.271.34.2016

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Wspólny zakup energii elektrycznej dla: Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Powiatu Piotrkowskiego, a także Gmin: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład ww. Gmin.**

**Pytanie 28**

Proszę o wyjaśnienie i ewentualnie o zmianę następujących kwestii treści ogłoszenia i SIWZ:

1. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - a. Niniejsze zestawienie zawiera nie pełne dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, dla punktów poboru wskazanych w pozycji od 116 do 347 brak wskazań zużycia energii elektrycznej.
  - b. Dla punktów poboru wskazanych w pozycji 562 do 697 brak uzupełnionych kolumn: Zmiana sprzedawcy, Rodzaj obecnej umowy sprzedaży / okres obowiązywania, czy Zamawiający wnioskuje o dokonanie wypowiedzenia umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.
  - c. Dla dużej punktów poboru w dwu strefowych grupach taryfowych brak zużycia z podziałem na strefy (np. poz. 568 czy 560)
  - d. Liczba punktów poboru dla zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej jest niezgodna z liczbą wskazaną w SIWZ e rozdziale III pkt.1.

Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji i zamieszczenie ich w wersji edytowalnej na stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

- a. Proszę uważnie zapoznać się z załącznikiem numer 1 do SIWZ – kolumny 116 do 347 są podsumowane w dwóch miejscach – poz. 137 jako sygnalizacja świetlna o wartości 310 (wszystko co nad tą liczbą) i poz. 348 jako oświetlenie uliczne o wartości 4.600 (wszystko co nad tą liczbą). Aby móc zobaczyć te wartości liczbowe, należy palcem wskazującym prawej lub lewej dłoni przesuwać „scroll” myszki komputerowej w dół tabelki aż do ukazania się tych dwóch liczb.
- b. Brak danych we wskazanych rubrykach nie ma znaczenia dla ewentualnego Wykonawcy, gdyż Zamawiający sam wypowie wszystkie umowy kompleksowe.
- c. Pozycje 568 i 560 są wypełnione prawidłowo. Wszystkie wartości liczbowe dotyczące zużycia są wpisane we właściwych kolumnach dla stref I, II i III.
- d. W opisie przedmiotu zamówienia podano 577 pozycji dla zasilania budynków i obiektów oraz 1053 pozycji dla sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego. Obie wartości są zgodne zarówno w załączniku numer 1 do SIWZ jak i w rozdziale III pkt. 1. Ewentualna nieścisłość przy sumowaniu może zaistnieć wówczas, gdy osoba która je zlicza nie dostrzeże, że osoby które wprowadzały dane pomyliły odpowiednie rubryki, jednak ilość PPE zarówno dla obiektów jak i dla sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego jest właściwa.

**KIEROWNIK**  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

Dariusz Ciapa

**URZĄD MIASTA**

Referat Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
ul. Szkolna 28  
97-300 Piotrków Trybunalski

**INSPEKTOR**

Andrzej Kędziński

**WICEPREZYDENT MIASTA**  
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik