



OZNACZENIA:

CDOx – optyczna czujka dymu DOR–40 adresowalna, prod. Polon–Alfa, montowana na suficie w gnieździe g40,  
RODx – ręczny przycisk oddymiania PO–63, prod. Polon–Alfa,  
NK1 – napęd kłapy dymowej, dostarczany wraz z kłapą, zasilany napięciem 24VDC z sygnalizacją położen krańcowych,  
TDO – tablica dzwigu osobowego, dostarczana wraz z dzwigiem,  
CSP – centrala sygnalizacji pożaru POLON 4500, prod. Polon–Alfa.  
COD3 – centrala oddymiania UCS4000, prod. Polon–Alfa.  
TR – tablica rozdzielcza 230/400V w instalacji zasilającej.

NAZWA INWESTYCJI	TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB dociepienie przegród zewnętrznych i przebudowa pomieszczeń piętra I–III wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz dzwigiem zewnętrznym dla niepełnosprawnych				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Firma Usługowa GAWŁOWSKI	INWESTOR	Miasto Piórków Trybunalski, Pasz Karola Rudowskiego		
	42–200 Częstochowa, ul. Biała 7	ADRES	97–300 Piórków Trybunalski, ul. Szkolna 28	dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr. 0023	
PROJEKTANT	imię i nazwisko mgr inż. Poweł KOZUCH	NUMER UPRAWNIEN		PODPIS	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY		DATA	02.2016	
BRANŻA	ELEKTRYKA		SKALA	– : –	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ODDYMIANIA – SZYB WINDY (3)			NUMER RYSUNKU	E–09