SZ-Z-pi	
0.07 cm	blacha miedziana oksydowana łączona na rąbek stojący (h rąbka = 25 mm) na ruszcie stalowym
2.2 cm	deskowanie – sklejka liściasta impregnowana i wodoodporna, NRO (nierozprzestrzeniająca ogień)
4.0x6.0 cm	łaty drewniane mocowane na ruszcie stalowym do ściany budynku, rozstaw kotew co 90 cm
12.0 cm	wełna mineralna (o gęstości 80 -150 kg/m3) z welonem
15.0 cm	ściana żelbetowa monolityczna impregnowana wg projektu konstrukcji
5.0 cm	polistyren ekstrudowany XPS w spadku
0.3 cm	hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu Phoenix* Hydroizolacja Resitrix SKW

RZ-Z-zi	
	zieleń ekstensywna – rozchodniki
15.0 cm	warstwa substratu glebowego
0.1 cm	włóknina filtracyjna z polipropylenu typu ZinCo* włóknina filtracyjna SF
2.5 cm	warstwa drenująca z polietylenu do intensywnej i zwykłej uprawy roślin, 10 l/m2, 1,5 kg/m2 typu ZinCo* Floradrain FD 25
0.5 cm	mata chłonno – ochronna z polipropylenu, 5 l/m2, 470 g/m2 typu ZinCo* Mata chłonno – ochronna SSM 45
0.3 cm	hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu Phoenix* Hydroizolacja Resitrix SKW
min 20.0 cm	polistyren ekstrudowany XPS w spadku
0.02 cm	paroizolacja – folia PE
30.0 cm	płyta żelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcji
1.0 cm	natrysk dźwiękochłonny typu Sto* Spritz Putz



ruszt stalowy pod łaty drewniane
mocowany do ściany na kołki rozporowe
wg zaleceń producenta blachy miedzianej
typu Aurubis Nordic Brown

Pionowe ustawienie konsolo

SZ-Z-pig	
0.07 cm	blacha miedziana oksydowana łączona na rąbek stojący (h rąbka = 25 mm) na ruszcie stalowym typu
2.2 cm	deskowanie – sklejka liściasta impregnowana i wodoodporna, NRO (nierozprzestrzeniająca ogień)
4.0x6.0 cm	łaty drewniane mocowane na ruszcie stalowym do ściany budynku, rozstaw kotew co 90 cm
12.0 cm	wełna mineralna (o gęstości 80 -150 kg/m3)z welonem
25.0 cm	ściana z pustaków ceramicznych typu POROTHERM*
1,0 cm	tynk gipsowy

UWAGI:

* – podane znaki towarowe należy traktować jako przykładowe, mogą zostać wybrane inne równoważne, jednak nie o gorszych parametrach niż podane w projekcie

Projektant Generalny:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Projektant branżowy:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis

arch. Daniel Frąc
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer 24/L0IA/06, MA-1810

Zespół projektowy: Podpis

arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikołaj Gomółka
techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający: Podpis

arch. Maciej Kowalczyk
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer MA/061/12, MA-2468

Treść rysunku:

DETAL ŚCIANY ATTYKOWEJ ELEWACJI BLASZANEJ

Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:10	08.2016	**BPT-PW-A-5.01**