

w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038

symbol	**SWT-S382**
szerokość	**2654+289.5+273+280+191.5+136.5cm**
wysokość	**329**
typ szklenia	**hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038**
izolacyjność akustyczna	**R'a2=40dB / 35dB**
kolor ślusarki	**ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki**
ilość L (lewe) / P (prawe)	**1**
uwagi	Ściana szklana działowa typu Triplan system HLT typu TGV lub równoważny o odporności ogniowej dla całego zestawu EI15 wg operatu ppoż. Ściana na stalowym szkielecie odtworzy z podwójnym szkleniem. Pionowe i poziome złącza ukryte pomiędzy taflami szkła, w poziomie widoczny element szer. 1cm, w pozionie widoczny element szer. 1,5cm. Narożniki szklane bez profili. Wypełnienie z hartowanego szkła bezpiecznego warstwowego, klasy 1B1 wg PN-EN 12600:2004. Obsadzenie drzwiowe umożliwiające po zamknięciu zlicowanie skrzydła drzwi z płaszczyzną ściany. Szkło hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Powyżej wysokości 270cm szkło hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na całej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Grubości szkła dostosowane do oczekiwanej izolacyjności akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu ślusarki wewnętrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Pola szkła gdzie przechodzą kanały i trasy instalacji (przebicia) pełne z gr'yl głowicowych pokrytych tapet' winylow' g'ładk' kolor jak na oacianach i sufitac kolor jasny krem typu Polifarb Dalicia lub równowaą ny o symbolu NSC 5 0500-N. Kolor elementów stalowych ślusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu deciany szklanej. Zawiasy i okucia wg standartu producenta. Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 31 lub równowa,ny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na połmat, mocowane do pionowych elementów ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktory wg projektu telekom. UWAGA: WYMIARY W ŚWIETLE MURU SPRAWDZIĆ W NATURZE.

LEGENDA:

symbol przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol osi/ osi przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol osi/ osi przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol materiału przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
szerokość otworu w świetle muru (cm)
piętro

SZT-ZY-1

Ślusarkę oznaczono wg wzoru:
[rodzaj ślusarki][szerokośćw otworu w świetle muru] [piętro]

Rodzaj ślusarki: SZT - ściana zewnętrzna systemowa
Szerokość otworu w świetle muru - np. "9" oznacza szerokość 90cm w świetle muru

Należy rozpatrywać w zgodzie z rzutami i przekrojami.

Projektant Generalny:
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
ARCHITEKTURA

Projektant branżowy:
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis
arch. Daniel Firgc
(sprawniena budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń numer 24/DA/06, MA-1810

Zespół projektowy: Podpis
arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikołaj Gomółka
techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający: Podpis
arch. Maciej Kowalczyk
(sprawniena budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń numer MA/0612, MA-2468

Treść rysunku:
Zestawienie ślusarki wewnętrznej

Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:50	08.2016	**BPT-PW-A-4.05**

strona