



	Sygnałizator zewnętrzny V4/Y04	-szt.1
	Akustyczny sygnalizator poz.wenn. Y04 kolor biały	-szt.5
	Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP-545.1 h=1,4m	-szt.9
	Czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533	-szt.79
	Czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533 w przestr. międzystrop. + wskaźnik zadziałania	-szt.6
	Moduł wej./wyj. BA-Dl-03	-szt.1
	Ręczny przycisk oddymiania RPo-1	-szt.2

LZK	Linia zasil. klap. poz.	HLGs3x1,5
LSK	Linia ster. klap. poz.	HLGs4x1
LSZ	Linia sygnał.zewn.	HLGs4x1,5
LMK	Linia magistrali	FTP4x2x0,5
LS	Linia sterująca	HLGs 3x1,5
LP1-LP3	Linia pożarowa pęta	YNTKSYekw1x2x1
LSA1 LSA0 LSA <sub>p</sub> ,	Linia sygnalizacji akust.wewn.	HLGs 4x1,5
Symbol linii	NAZWA LINII	RODZAJ LINII

PROJEKT UZGODNIODNO POD WZGLĘDEM:			
BRANZA	TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Daniel Fariel	24/L.OIA/06	<i>[Signature]</i>
KONSTRUKCYJNYM	mgr inż. Roman Halewajko	W-1-350/85	<i>[Signature]</i>
INSTALACJI WOD-KAN I C.C.W	mgr inż. Robert Zalewski	Wa-159/90	<i>[Signature]</i>
INSTALACJI C.O. I WENTYLACJI	mgr inż. Marek Janowski	Wa 907/93	<i>[Signature]</i>
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	inż. Tadeusz Błasowski	St-717/86	<i>[Signature]</i>
DROG	mgr inż. Mieczysław Śniećkowski	St-209/78	<i>[Signature]</i>
AKUSTYKI	mgr inż. Ewa Włoczkowska-Korsmala		<i>[Signature]</i>

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA  
PRzeciwpożarowych

inż. poz. Bogusław Ułkasiński Nr upr. 47/93  
Warszawa ..... 6-08-06

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam 2

- uwag - - - - -

		Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, tel. (48 22) 653 33 40, faks (48 22) 827 76 78	
Oświadczenie:			
<b>Miejskie Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim</b>			
Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Piotrków Trybunalski			
Inwestor: UM w PiotrkowieTrybunalskim, Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
Projektant: mgr inż.Teresa Wąsiewicz	Nr uprawnień: 0007/98/U	Powinno być: 	Status: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
Zespół projektowy: techn. St.Białak	-		Szczegółowość: Symbol: <b>TELEKOM. 0228</b>
-	-	-	Data: Data: <b>LIPIEC 2008 1:100</b>
mgr inż.Stanisław Wiśniewska	Nr uprawnień: 5/83 SK-ce	Powinno być: 	Nr rysunku: <b>dobit-13p-bortz-a-gaga-n-rzezi</b> <b>BPT-PW-T - 06 .00</b>
Treść rysunku:			
<b>RZUT PARTERU - Instalacje sygnalizacji pożaru</b>			