

	W3			W4					W5
Rzędna terenu istniejącego	215,72		215,70	215,41	215,29		214,96		214,70
Rzędna osi przyłącza	214,20		214,18	213,89	213,77		213,44		213,10
Zagłębienie osi rurociągu	1,52		1,52	1,52	1,52		1,52		1,60
Spadek								0,9%	
Materiał, średnica	XSC 50/PE100 – RC – SDR11–Dn160x14.6								
Odległość/Długość	26,20	1,90	28,10	60,70	74,10	37,00	111,10	34,00	145,10

Segment length 32,60 (after 28,10) and 13,40 (between 60,70 and 74,10).

UWAGA:
Przed rozpoczęciem robót zaleca się weryfikację rzędnych istniejącej infrastruktury podziemnej.
Z uwagi na duże zbliżenie projektowanego wodociągu do istniejącego kabla telekomunikacji roboty ziemne wykonać w obrębie zbliżenia z zachowaniem szczególnej ostrożności.

OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej w ul Wiatracznej w Piotrkowie Tryb.	
ADRES	97-300 Piotrków Tryb., ul. Wiatraczna, działka nr ewid.1, 9/4, 9/10 43 obr. 13 oraz działka nr ewid. 2; 21; 22 obr. 12	
PRZEDMIOT	Profil podłużny sieci wodociągowej dn 160 - cz.2	
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ GROBEREK upr. bud. nr LOD/1394/POOS/10	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. TOMASZ PIWOWARSKI upr. bud. nr LOD/2603/PWOS/15	PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA	MGR INŻ. PIOTR KRUL	PODPIS
DATA OPRACO.	Czerwiec 2016 ROK — SKALA 1:100	RYS.NR IS-3