

Piotrków Tryb. dn. 24.04.2017r.

SPZ.271.5.2017

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: BUDOWĘ WODOCIĄGU W ULICY WIATRACZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Pytanie?

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wodociągu metoda przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową (str. 14 opisu) przy zastosowaniu rur trójwarstwowych XSC50/PE100RC SDR11 dopuszcza się układanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego jako równoważne rozwiązanie, przy czym miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojenia podziemnym jak również zbliżeń do obiektów terenowych wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Metoda układania rurociągu nie może wpłynąć na zmianę trasy projektowanego/wykonywanego wodociągu. Łączenie odcinków rurociągu oraz rurociągu z armaturą należy bezwzględnie wykonywać metodą zgrzewania (doczołowe lub z zastosowaniem kształtek elektrooporowych).

WICEPREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego  
Adam Karzewnik