

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ NOWEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w specyfikacji materiałowej na windy udostępnionej przez Zamawiającego w trakcie przetargu. W pkt. 11.3 podano 8os./630kg, natomiast w punkcie 11.3.2 1000kg/13os. Co należy wycenić?

Odpowiedź:

Wg punktu 11.3. – winda 8 osobowa.

Pytanie 2:

Prosimy o informację do jakiej odporności należy pomalować farbą pęczniącą konstrukcję stalową szybu windowego? Rysunek nie określa zabezpieczenia.

Odpowiedź:

R 30.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a nie określonych umową, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj. w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robót, utrzymania placu budowy itd.)

Odpowiedź:

Zamawiający co do zasady nie zamierza pokrywać dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu zakończenia prac, a w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji jedynie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (w tym w szczególności dotyczące adekwatnego związku przyczynowego z powstaniem szkody oraz o przyczynieniu się poszkodowanego).

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperk