

Piotrków Tryb. 02.06.2017r.

SPZ.271.4.2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: **BUDOWY NOWEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1:

Czy Inwestor dysponuje rzutami sufitów lub spisem pomieszczeń z określeniem rodzaju sufitu?

Odpowiedź:

Inwestor nie posiada spisu pomieszczeń z określeniem rodzajów sufitów. W budynku w części nadziemnej oraz w magazynie w części podziemnej sufity wykończone są tynkiem gipsowym.

W pomieszczeniach specjalnych części nadziemnej tj. holu wschodnim, kawiarni, sali odczytów, toaletach (w toaletach na wszystkich kondygnacjach) przewidziano sufity podwieszane wg rysunków wnętrz. Na kondygnacji -1 w tym w pomieszczeniach technicznych tj. wentylatorni, węźle cieplnym i garażu przewidziano sufity wg rysunków przekrojów

Pytanie 2:

W pliku „BPT2-PW-A-S-01 Specyfikacja materiałowa” w zakładce „9-Elementy wnętrz” w punkcie 9.4.1 opisano, że sufity podwieszane w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych wykonać zgodnie z rysunkami wnętrz. Brak rysunków wnętrz dla tego zakresu – prosimy o przesłanie.

Inwestor w odpowiedzi z 22.05.2017 wskazał, że rezygnuje z blachy miedzianej w tych pomieszczeniach. Prosimy o informację jak mają zostać wykonane sufity oraz jakie są to pomieszczenia (oznaczenie pomieszczeń).

Odpowiedź:

Tynk gipsowy wg opisu warstw przegrody PW-Z-w.

Pytanie 3:

W pliku „BPT2-PW-A-S-01 Specyfikacja materiałowa” w zakładce „9-Elementy wnętrz” w punkcie 9.5.1 opisano, że w pomieszczeniach mokrych sufity podwieszane z płyt GK wodoodpornych zgodnie z rysunkiem wnętrz dla tych pomieszczeń. Na rysunkach wnętrz sufity są typu Armstrong. Proszę o wskazanie w których łazienkach (pomieszczeniach) mają występować sufity GK.

Odpowiedź:

W przedmiarze większa ilość jest dla sufitów GK wodoodpornych (115,58m²), niż dla sufitów Armstrong (18,26m²).

W zespole łazienek należy przyjąć sufity typu Armstrong wg rysunków projektu wnętrz.

Rodzaj sufitu podwieszanego opisany w zakładce „9-Elementy wnętrz” w punkcie 9.5.1 nie występuje

SEKRETARZ MIASTA
Bogdan Murik