



WA.ZUZ.3.4210.2216.2020.DŁ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2020 poz. 256 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 26.11.2020 r zakładu Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o, ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

Usługi wodne obejmujące:

1. Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia komunalnego „Żwirki”-„Zalesicka”, składającego się z ośmiu studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie działek o nr ewid: 177/11, 409, 177/8, 15, 9, 409, w obrębie 0032 Piotrków Trybunalski oraz o nr ewid: 326 i 319/2, w obrębie 0035 Piotrków Trybunalski, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,1389 \text{ m}^3/\text{s}, \quad Q_{\text{sr.d}} = 6657,6 \text{ m}^3/\text{d}, \quad Q_{\max.a} = 2430024 \text{ m}^3/\text{rok},$$

na potrzeby wodociągu komunalnego zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta Piotrków Trybunalski tj. dla realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę

2. Odprowadzanie podczyszczonych ścieków (wody z płukania filtrów) oraz wód opadowych i roztopowych, pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody „Żwirki”, zlokalizowanej na terenie stacji wodociągowej „Żwirki”-„Zalesicka”, w m. Piotrków Trybunalski, ul. Żwirki 8, na działce o nr ewid. 409 w obrębie 0032 Piotrków Trybunalski - do urządzenia wodnego - rowu R-B (Śrutowy Dołek - dz. o nr ewid. 476/2, 502 i 100 w obrębie 0032 i 0040 Piotrków Trybunalski), poprzez otwarty umocniony rów ujściowy o długości 107,4 mb, w ilości:
- ścieki popłuczne w porach bezdeszczowych:

$$Q_{\max/s} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}; \quad Q_{\text{sr/dob}} = 220 \text{ m}^3/\text{doba}; \quad Q_{\text{dop/a}} = 80300 \text{ m}^3/\text{a}$$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń nie większych niż:

- zawiesina ogólna – 35 mg/l,
- żelazo ogólne – 10 mg/l.

- wody opadowe i roztopowe w porach deszczowych, odprowadzane w mieszaninie ze ściekami z SUW:

$$Q_{\max/s} = 0,003 \text{ m}^3/\text{s}; \quad Q_{\text{sr/dob}} = 110,8 \text{ m}^3/\text{doba}; \quad Q_{\text{dop/a}} = 40442 \text{ m}^3/\text{a}$$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń nie większych niż:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie **7 dni** od dnia otrzymania zawiadomienia.

DYREKTOR

Magdalena Filipiak

Ze zgromadzoną dokumentacją w ww. sprawie można zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski, w godzinach od 8.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Otrzymują:

1. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o, ul. Przemysłowa 4,
97-300 Piotrków Trybunalski- wnioskodawca
2. Gmina Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrków Trybunalski
3. właściciel działek o nr ewid. 9 i 15 w obrębie 0032 Piotrków Trybunalski
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
5. a/a wm.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski (*tablica ogłoszeń*)
2. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski (*tablica ogłoszeń*)

Sprawę prowadzi: *Dariusz Łaski*
e-mail: dariusz.laski@wodypolskie.gov.pl