

WIND T1

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Star. Pow. w Piotrkowie Tryb



RPW/32053/2022 P
Data: 2022-09-30

Jelenia Góra, dn. 27.09.2022 r.

Sygnatura WIND/NR/KS/243/2022

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Dział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Dotyczy: Zgłoszenia instalacji z uwagi na wytwarzanie pola elektromagnetycznego zlokalizowanej na terenie GPO Moszczenica

WIND T1 sp. z o.o., zgodnie z art.152 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.627 z późn. zm.) zgłasza instalację wskazaną w § 2 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz. 880 z późn.zm.). Zgłaszana jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV GPO Moszczenica.

Poniżej przedstawiamy wymagane dane, zgodnie z art.152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska:

1 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

WIND T1 sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra

2 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Działka nr ewid. 212/2, obręb 11, 106201_1 Piotrków Trybunalski

3 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

WIND T1 sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, natomiast instalacja zgłaszana służy do przesłania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, co umożliwia prowadzenie podstawowej działalności.

Na terenie stacji elektroenergetycznej GPO Moszczenica nie jest prowadzona działalność wytwórcza i nie są świadczone usługi.

4 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu

5 Wielkość i rodzaj emisji:

Emisja pola elektrycznego oraz magnetycznego o częstotliwości 50 Hz

6 Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:

Dobór odpowiednich urządzeń oraz ich lokalizacji. Zabezpieczenie strefy oddziaływania przed dostępem osób postronnych oraz oznaczenie stref oddziaływania.

7 Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:


Na podstawie sprawozdania z pomiarów pola elektrycznego i pola magnetycznego na terenie i w otoczeniu stacji elektroenergetycznej nie stwierdzono występowania przekroczenia natężenia pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności. Stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8 Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – w załączeniu

Sprawozdanie nr EE/LA/ 50 /22 z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego 50 Hz na terenie i w otoczeniu stacji elektroenergetycznej 30/110 kV GPO Moszczenica z dnia 06.09.2022 r.

Łączymy wyrazy szacunku

WIND T1 sp. z o.o.
Prezes Zarządu



Krzysztof Stepanienko